



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-74, E-mail: und-03@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ**

671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, кв. Студенческий, 11
Тел.: 8-(301-40) – 41-1-30, E-mail: ivolgagn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №54/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 26 » августа 20 21 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

"Тапхарская средняя общеобразовательная школа"

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

директору МОУ "Тапхарская СОШ"

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Дондукову Зандре Юрьевичу

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", решением о проведении внеплановой выездной проверки от 12 августа
2021 г., № 54 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам
Республики Бурятия по пожарному надзору) Шулунова Д.П.

в период с « 16 » августа 20 21 г. по « 26 » августа 20 21 г.

проведена внеплановая выездная проверка старшим лейтенантом внутренней службы,

(фамилия, инициалы,

Савинковой И.В. старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Бурятия (государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому
района Республики Бурятия по пожарному надзору)

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: директором МОУ "Тапхарская СОШ"

Дондуковым З.Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности (предписание №5/1/1 от 24.02.2021 г. выполнено не в полном объеме):

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не предусмотрено эвакуационное освещение в помещении № 35.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.	10 января 2022 г.	
2.	Не соответствует ширина горизонтальных участков путей эвакуации и составляет менее 2 м, а именно: 2-ого этажа: - из помещения 35 в помещение 23 составляет 0,80 м; - из помещения 35 в помещение 28 составляет 0,80 м; 3-го этажа: - из помещения 52 в помещение 40 составляет 0,80 м; - из помещения 52 в помещение 44 составляет 0,80 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10 января 2022 г.	
3.	Не соответствует размер предусмотренного люка (выход в чердачное помещение) и составляет 0,5х0,5 м (помещение №40).	п. 6.20* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".	10 января 2022 г.	
4.	Допускается эвакуационный выход из подвального этажа заглубленного более чем на 0,5 метров во внутрь здания школы, а не непосредственно наружу.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10 января 2022 г.	

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору)

ст. лейтенант внутренней службы Савинкова И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Старший дознаватель ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия ст. лейтенант внутренней службы Савинкова И.В.
контактный телефон: 8 (30140) 41-1-30, электронный адрес: ivolgagpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МОУ "Тапхарская СОШ"

(должность, фамилия, инициалы)

Дондуков Зандра Юрьевич

« 26 » августа 20 21 г.

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.